



조달청

조달청



국민이 지킨 역사
국민이 아꼈다

수신 한국막구조물시설협동조합 대표이사
(경유)

제목 막구조물 수량산출 질의에 따른 회신

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국막구조물시설협동조합 제19-77호(2019.11.19)호 질의와 관련하여 아래과 같이 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.


가. 질의 : 막구조물의 막재 표면적에 의한 수량 산정 기준은?

나. 답변 : 막구조물의 수량산정 기준은 막재를 평면상에 펼칠경우 실제 소요되는 수량임. 끝.

11/29. No 7.

[Handwritten signature]

조달청



	000,00		